РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство здравоохранения Самарской области
Министерство образования и науки Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области
Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж»
(Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)
446350, с.Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская 60 -А, тел/факс 8 (84660) 4-01-56, e-mail: medkol@samtel.ru
ОКПО 40969308 ОГРН 1026301989955 ИНН 6320006524 КПП 632401001 ОКВЭД 80 22 21

61 № 19.03.2020
На № _____ от _____

Прокурору Кинель-Черкасского района старшему советнику юстиции
Смирнову А.В.

Уважаемый Андрей Владимирович!

В ответ на представление № 07-03-721-2020 от 26.02.2020 об устранении нарушений требований законодательства о высшем, среднем профессиональном образовании, а также законодательства в сфере предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях и соответствия таких помещений требованиям законодательства в деятельности Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» сообщаю, что 19.03.2020 указанное представление было рассмотрено мною с участием помощника прокурора Кинель-Черкасского р-на Чуракова Ю.С. и признано обоснованным.

Причиной выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Ендуловым В.Г. назначенным приказом по колледжу, ответственным за организацию работы и контролю за выполнением мероприятий пожарной безопасности, Бикс Л.В. назначенной ответственной за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

По результатам рассмотрения представления Ендулов В.Г., Бикс Л.В. привлечены к дисциплинарной ответственности (Копию приказа прилагаю).

Также, в целях устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности сообщаю, что в учебном корпусе:

1. Проведены работы по обработке огнезащитным составом стропил и обрешетки чердачного помещения (копию акта приемки по огнезащите деревянных конструкций прилагаю).

2. Электрощитовая расположенная в лестничной клетке №1 выделена противопожарной дверью и стеной из кирпичной кладки (фотографию прилагаю).

3. В лестничной клетке №1 электрические провода и кабели уложены в стену и заштукатурены (фотографию прилагаю).

«19.03.2020

4. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала демонтирована (фотографии прилагаю).

5. В месте перепада высот (эвакуационный выход из спортивного зала) была установлена лестница с числом ступеней три с ограждениями 1,2 метра (фотографию, копию договора прилагаю).

6. Из эвакуационного выхода актового зала при высоте лестницы более 45 см установлены ограждения высотой 1,2 метра с перилами (фотографию, копию договора прилагаю).

По требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства сообщаю:

1. Кабинет информатики оборудован креслами (копию договора прилагаю).
2. Стены в коридоре спортивного зала были оштукатурены и покрашены (фотографии прилагаю).
3. Закуплены обеденные столы для кухонь общежития (копию договора прилагаю).

С уважением,
Руководитель филиала **Е.В.Исаевская**

Н.А.Рябова
4-01-56