

Вернуть с бланком и послужившим

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство здравоохранения Самарской области
Министерство образования и науки Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области
**Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»
(Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)**
446350, с.Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская 60 -А, тел/факс 8 (84660) 4-01-56, e-mail: medkol@samtel.ru
ОКПО 40969308 ОГРН 1026301989955 ИНН 6320006524 КПП 632401001 ОКВЭД 85 21

17.05.19 № *165*
На № *5/11* от *03.04.19*

**Заместителю начальника ОНД и ПР
г.о. Отрадный и м.р. Кинель-Черкасский
УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской
области подполковнику ВС**

Петровой Е.Г.

В ответ на постановление от 03.04.2019 о выявлении нарушений требований законодательства о высшем, среднем профессиональном образовании, а также законодательства в сфере предоставления обучающимся жилых помещений в общежитиях и соответствия помещений учреждения требованиям законодательства в деятельности Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» сообщаем, что причиной выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Ендуловым В.Г. назначенным приказом по колледжу, ответственным за организацию работы и контроль за выполнением мероприятий пожарной безопасности, Бикс Л.В. назначенной ответственной за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

По результатам рассмотрения постановления Ендулов В.Г., Бикс Л.В. привлечены к дисциплинарной ответственности (Копию приказа прилагаю).

Также, в целях устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности сообщаем, что в учебном корпусе:

1. В учебном кабинете № 34 система пожарной сигнализации была скрыта под навесным потолком «Амстронг». Проведены работы по выведению датчиков системы пожарной сигнализации на наружную сторону потолка.

2. Все огнетушители, расположенные на объекте защиты, оборудованы фиксацией в соответствии с требованиями от возможного падения при случайном воздействии.

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности дополнена информацией о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

Толучило Кубет. 17.05.2019

4. Сторожа (вахтёры) на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечены электрическими фонарями.

В здании общежития:

1. В здании общежития произведён монтаж пожарной сигнализации в помещениях кухонь.

2. Все огнетушители, расположенные на объекте защиты, оборудованы фиксацией в соответствии с требованиями от возможного падения при случайном воздействии.

3. В комнатах общежития размещены планы эвакуации из помещения на случай пожара.

4. Дежурные на объекте защиты с ночным пребыванием людей обеспечены электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения на каждого дежурного.

Копии документов, а также фотографии, свидетельствующие об устранении нарушений, прилагаю.

С уважением,
Руководитель филиала



Е. В. Исаевская